



НС·БЕЗОПАСНОСТЬ

677000 Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Каландаришвили 23/4г. тел: 26-02-02, 401-959, e-mail: ns_security@mail.ru, сайт: www.нс-безопасность.рф
ИНН 1435226365, КПП 143501001

«13» сентября 2016 г.

г. Удачной

АКТ проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) пожарной сигнализации на базе приборов «ОРКОМ» (указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

на объекте: МБОУ «СОШ № 24»

расположенном по адресу: г. Удачной м-к «Новый город»

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с «12» сентября 2016 г. по «13» сентября 2016 г. на основании лицензии МЧС России от «17» октября 2011 г. № 8-2/03758 в соответствии с проектом № _____, выполненным _____

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: что пожарная сигнализация исправно работает, кроме трех помещений во избежании ложных срабатываний - это столовая № 6 по адресу раздевалка в 10 по адресу и душевая № 12 по адресу

Директор



С.Н. Сухарев

М.И. Шолов П.У.

г. Удачный

«13» сентября 2016 г.

АКТ № 0275
о проверке технического состояния

Комиссия в составе представителя ООО «НС-Безопасность» Иванов Пётр Иванович (должность)

в присутствии представителя Заказчика Зам. директора по АХЧ Коменко Галина Васильевна (Фамилия Имя Отчество) (должность)
на объекте: МБОУ «СОШ» №24 (Фамилия Имя Отчество)
по адресу: г. Удачный н-к «Новый город»
принадлежащей:

Составили настоящий акт о том что в ходе исполнения принятой заявки от Заказчика на объекте выявлено следующее: Установлена автоматическая установка пожарной сигнализации на базе приборов сирены «ОРИОН». Используются выносные адресные извещатели ИП-212-34А и ручные адресные извещатели ИПР-513-ЗАМ, которые включены в адресный контроллер «С2000-КВЛ» в количестве 3х штук. Для регистрации тревог и программирования установлен пульт управления «С2000-М» и блоки индикации «С2000-БКИ» в количестве 3х штук. Для оповещения людей оповещатели: Блок речевого оповещения «РОКОМ-2» и акустические модули «АС-2-2». Сирены эвакуационного оповещения: Световые оповещатели «Молния-12» и «Маяк-12К». Для обеспечения электропитанием использованы: РИП-12 в количестве 3х шт и аккумуляторной батареи 2х17А/ч «БОЛНА».

Вывод: Установка автоматической пожарной сигнализации на базе приборов сирены «ОРИОН» и светозвуковые оповещатели исправном состоянии. Для дальнейшего использования и эксплуатации пригодны.

Представитель ООО «НС-Безопасность»:

Иванов П.И. (подпись)



Иванов П.И. (Ф.И.О.)

Представитель Заказчика:

Зам. директора по АХЧ (подпись)

Коменко Г.В. (Ф.И.О.)